

## CONSILIUL JUDEȚEAN BISTRIȚA-NĂȘĂUD

Birou achiziții publice, contracte  
La nr. VI/17583 din 11.10.2017

### Clarificare nr. 2

Răspuns la solicitarea de clarificări nr. 330/10.10.2017, înregistrată la sediul autorității contractante la nr. VI/17583/10.10.2017, referitor la achiziția directă având ca obiect: **"Expertiză + Proiectare D.A.L.I. - Modernizare DJ 172G, km 0+000 - 10+000, Nușeni - Feleac - Chiraleș, jud. Bistrița-Nășăud"**

#### Întrebări:

1. Dacă se va elabora expertiză pentru podurile existente pe traseu, iar dacă sunt, vă rugăm să ne precizați poziția kilometrică și deschiderea totală.
2. Dacă se va elabora expertiză pentru alunecările de teren, consolidări, pentru acestea fiind necesar un expert Af.
3. Care este data, respectiv ora limită pentru depunerea ofertelor?

#### Răspuns:

1. Podurile nu vor face obiectul expertizei pentru acest obiect.

2. Se va elabora expertiză tehnică și pentru alunecările de teren, consolidări.

În Tema de proiectare se specifică următoarele:

- se preconizează modernizarea drumului existent, în lungime totală de 6,702 km cu îmbrăcăminte bituminoasă, sisteme de colectare și evacuare a apelor din zona drumului, lucrări de consolidări (dacă este cazul);

- se vor executa lucrări de consolidări/susțineri/apărări de maluri, funcție de situația din teren.

Conform Caietelor de sarcini:

- studiul geotehnic va fi verificat de către un verificator tehnic atestat;

- Prin intermediul raportului, expertul prezintă măsurile și soluțiile de principiu pentru a se interveni asupra drumului, după cum urmează: măsuri de intervenții imediate privind sprijiniri, consolidări de urgență – provizorii, reducerea traficului (limitări de viteză), fixarea unei variante ocolitoare, dacă este cazul;

- Toate aceste măsuri urmează să fie detaliate în proiectul de intervenție (reparații, consolidări, etc).

Conform NP 074/2013 - Normativ privind documentațiile geotehnice pentru construcții, la punctul 1.3.1 se specifică: În cazurile în care, în concordanță cu prevederile prezentului normativ, se impune verificarea unei documentații geotehnice, verificarea va fi efectuată de un verificator de proiecte atestat pentru domeniul Af „Rezistența și stabilitatea terenului de fundare al construcțiilor și masivelor de pământ”.

Expertiza tehnică se va întocmi și ștampila în mod obligatoriu de către un expert tehnic de calitate atestat în domeniile A4, B2, D și Af de către MLPAT, având certificatul de atestare vizat la zi.

3. Data limită pentru depunerea ofertelor este **12.10.2017**. Ofertele pot fi transmise pe email-ul [licitatii@cjbj.ro](mailto:licitatii@cjbj.ro), respectiv postate în catalogul electronic din SEAP pe tot parcursul zilei de 12.10.2017, respectiv până la ora 00:00.

Şef Birou achiziții publice, contracte  
Elisabeta UNGUREANU

