



ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEȚEAN
BISTRIȚA-NĂȘĂUD



Cod poșta: 420080, România, Bistrița, Piața Petru Rareș Nr.1 , Tel: +(40) 263/230741, Fax: 0263/214750, E-mail: licitatii@cjb.n.ro

Serviciul achiziții publice, contracte

Compartiment planificare, logistic

Nr.V.b/15384/19.07.2024

CLARIFICARE 1

**Răspuns la solicitarea de clarificare înregistrată cu nr. V/15338/18.07.2024
referitor la ANUNȚUL de achiziție având ca obiect Amenajare platformă
pietruită, localitatea Posmus, comuna Sieu**

Întrebare 1: Va rugam sa detaliati activitatea de la pozitia 6. Sapatura pentru sant - buc 2, intrucat nu ati publicat piese desenate, precizati cantitatea de sapatura in mc.

Răspuns : Dintr-o eroare de tipărire, s-au inversat unitățile de măsură și cantitățile de la poziția 6 și poziția 7, respectiv la poziția 6 corect este Săpătură pentru șanț 90 ml, iar la poziția 7 corect este Montare tub de trecere – podețe, 2 buc.

Întrebare 2: Va rugam precizati tipul si diametrul tuburilor de trecere – podețe.

Răspuns: Tuburi corugate HDPE cu diametru de 400 mm SN8 – lungime 6m.

Întrebare 3: Va rugam sa precizați daca la intocmirea ofertei sunt aplicabile prevederile Ordonanței 1568/2002, in sensul in care normele din articolele de deviz sunt orientative, respectiv " ofertanții au deplina libertate de a-si prevedea in oferta propriile consumuri si tehnologii de execuție, cu respectarea cerințelor cantitative si calitative " - conf. Art.2.2.2.

Răspuns: Da, ofertanții au deplina libertate de a-și prevedea în ofertă propriile consumuri și tehnologii de execuție, cu respectarea cerințelor cantitative și calitative.

Întrebare 4: Va rugam sa acceptați ca la intocmirea ofertei, potențialii ofertanți sa poata utiliza propriile distante de transport.

Răspuns: Distanța de transport rămâne distanța de transport stabilită în Caietul de sarcini – anexa listă cantități.

Șef Serviciu achiziții publice, contracte,
Elisabeta UNGUREANU