

Birou achiziții publice, contracte

Nr. V/ 18081 / 08.08.2022

CĂTRE: TOȚI OPERATORII ECONOMICI INTERESAȚI

REFERITOR LA ACHIZIȚIA DIRECTĂ: *Lucrări de refacere pod pe Drumul Județean 173B, în localitatea Târpiu, Comuna Dumitra, Județul Bistrița-Nășăud*

RĂSPUNS SOLICITĂRI DE CLARIFICĂRI:

Ca urmare a unor solicitări de clarificări din partea unor operatori economici la Documentația de Atribuire, Autoritatea Contractantă formulează următorul răspuns:

ÎNTREBARE / SOLICITARE	RĂSPUNS
<p>Cu privire la achiziția directă NR ANUNT: ADV1307125, va rugăm să ne transmiteți următoarele documente:</p> <ul style="list-style-type: none">- Modelul de contract;- Model Formulare care trebuie completate (în format editabil) inclusiv Anexele solicitate în caietul de sarcini;- Proiectul tehnic parte scrisă și parte desenată întrucât se solicită ofertarea de lucrări (ex armatura beton fundații) pentru care nu s-a specificat tipul armaturii, iar pentru a se oferta corect trebuie cunoscute dimensiunile elementelor din beton (ex calcul cantități cofraje, armături etc).	<p>Potrivit capitolului Informații suplimentare din cadrul anunțului publicat pe SEAP, punctul 5, sunt făcute următoarele precizări: Documentația de atribuire este disponibilă pe site-ul www.portalbn.ro secțiunea Informații de interes public - Achiziții publice, Achiziții directe/Achiziții Anexa 2 și în SEAP, atașată anunțului publicat la secțiunea <i>Publicitate anunțuri</i>."</p> <p>- drept urmare, informațiile solicitate se regăsesc la următorul link: https://www.portalbn.ro/portal/bistrita-nasaud/portal.nsf/AllByUNID/achizitii-directe/achizitii-anexa-2-00006dfa?OpenDocument.</p> <p>În ceea ce privește prezentarea Proiectului tehnic vă comunicăm următoarele:</p> <ul style="list-style-type: none">- documentația tehnico-economică a fost întocmită în baza raportului privind calamitățile, iar lucrările necesare a fi realizate sunt lucrări de punere în siguranță în regim de primă urgență, fapt pentru care nu s-a întocmit proiect tehnic de execuție;- referitor la demolare pod existent, structura

ÎNTREBARE / SOLICITARE	RĂSPUNS
	<p>actuală a podului este formată din 4 tuburi premo DN800, cu lungimea de 6m fiecare, 20m lineari parapet degradat și umplură de balast.</p> <p>Referitor la pereu vale se va oferta pereu din piatră brută zidit cu beton C25/30, in grosime de 30cm.</p> <p>- referitor la beton timpane și coronamente C25/30=10,5 mc, timpanele și coronamentele vor avea lungimea totală de 6m și înălțimea de 5m. Grosimea acestora va fi de 30cm. Nu s-au solicitat coronamente din beton armat.</p> <p>- referitor la beton fundație C16/20=16mc, dimensiunile fundației sunt 10m lungime, 4m lățime și 0,40m grosime, nearmat.</p>

p. Șef Birou achiziții publice, contracte
Consilier achiziții publice superior
Andreea-Cristina MOLDOVAN

