



ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEȚEAN
BISTRIȚA-NĂȘĂUD



RO420080 Municipiul Bistrița, Piața Petru Rareș, Nr.1, Tel: +(40) 263/213657, 215503, Fax: 0263/214750, www.portalbn.ro, E-mail: cjbn@cjbn.ro

Birou achiziții publice, contracte

Nr. VI/ 8675 / 20.04.2021

CĂTRE: TOȚI OPERATORII ECONOMICI INTERESAȚI

REFERITOR LA ACHIZITIA DIRECTĂ: Servicii de elaborare a documentației tehnico-economice fazele PAC, POE, PT și DDE și asistență tehnică din partea proiectantului pentru "Realizare rețele exterioare de incintă pentru obiectivul Construire Complex Sportiv, localitatea Unirea, Str. Aerodromului, nr. 33, Municipiul Bistrița, județul Bistrița-Năsăud"

RĂSPUNS SOLICITĂRI DE CLARIFICĂRI:

Ca urmare a unor solicitări de clarificări din partea unor operatori economici la Documentația de Atribuire, Autoritatea Contractantă formulează următorul răspuns:

	ÎNTREBARE / SOLICITARE	RĂSPUNS
	Clarificarea nr. 2 înregistrată cu nr. VI/8463/16.04.2021	
1.	Vă rugăm să ne puneți la dispoziție devizul general și devizele pe obiect, precum și antemăsurătorile realizate în faza DALI aferente investiției.	Documentația solicitată se regăsește în cadrul Studiului de Fezabilitate Complex Sportiv. Întrucât acest obiectiv de investiție este parte integrată a studiului de fezabilitate mai sus menționat, nu există faza DALI aferentă acestuia, care să conțină antemăsurători.
	Clarificarea nr. 3 înregistrată cu nr. VI/8476/16.04.2021	
1.	Vă rugăm să clarificați dacă investiția se va realiza strict în incinta amplasamentului de 30.166,00 mp a Complexului Sportiv sau sunt necesare servicii și lucrări și în afara acestuia (de ex.: bransamentul la conducta publică de apă etc.). În cazul în care sunt necesare servicii și lucrări și în afara amplasamentului Complexului Sportiv va rugăm să puneți la dispoziție detalii privind traseul și punctele de bransare/racord.	Conform Studiului de Fezabilitate investiția se va realiza strict în incinta amplasamentului.
2.	Vă rugăm să confirmați faptul că investiția se va realiza strict pe domeniul public și nu vor fi necesare exproprieri.	Amplasamentul pe care se va realiza investiția este proprietatea UAT JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂȘĂUD, domeniul public conform extras CF atașat studiului de fezabilitate.
3.	Vă rugăm să confirmați faptul că Autoritatea	Studiul topografic este parte integrantă a

	Contractanta va pune la dispozitia ofertantului declarata câștigător Studiul topografic in format electronic editabil dwg/dxf sau echivalent, in coordonate Stereo 70 pentru amplasamentul tuturor lucrarilor investiției ce urmeaza a fi oferată.	Studiului de fezabilitate pus la dispozitie.
4.	Va rugam sa confirmați faptul ca Autoritatea Contractanta va pune la dispozitia ofertantului declarata câștigător Studiul Geotehnic.	Studiul geotehnic este parte integrantă a Studiului de fezabilitate pus la dispozitie.
5.	Va rugam sa confirmați faptul ca Autoritatea Contractanta va pune la dispozitia ofertantului declarata câștigător toate studiile întocmite la faza de proiectare Studii de Teren si Studiu de Fezabilitate si necesare la elaborarea Studiului de Fezabilitate conform normelor in vigoare.	Studiul de fezabilitate complet este pus la dispozitia ofertanților.
6.	Pentru elaboarea unei oferte cat mai corecte va rugam sa puneți la dispozitie Studiul de Fezabilitate, Cartea Funciara si Certificatul de Urbanism aferente investiției.	Certificatul de urbanism aferent investiției, extrasul CF cu nr. 83665 împreună cu Studiul de fezabilitate sunt puse la dispozitia ofertanților.
7.	Va rugam sa clarificați daca Șeful de Echipa poate avea si specialități similare si nu doar specializarea instalații. Ex.: construcții hidrotehnice, instalații sanitare si protecția mediului, inginerie civila etc.).	Întrucat natura investiției ține de domeniul instalațiilor, specializarea sefului de echipă se impune a fi inginer instalații, conform caietului de sarcini aferent investiției.
8.	Va rugam sa clarificați proiectantul specialist - specializarea instalații poate avea si specialități similare si nu doar specializarea instalații. Ex.: construcții hidrotehnice, instalații sanitare si protecția mediului, inginerie civila etc.).	Proiectanții specialiști, persoane juridice, sunt de urmatoarele specializări: -proiectant specializarea instalații electrice autorizat ANRE; -proiectant specializarea instalații pentru sisteme de securitate la incendiu; -proiectant specializarea instalații de gaze naturale; -proiectant specializarea instalații sanitare. Conform caietului de sarcini aferent investiției.
9.	Va rugam sa clarificați daca Șeful de Echipa poate fi unul din proiectanții specialiști nominalizați in cadrul ofertei.	Șeful de echipa poate fi oricare proiectant specialist nominalizat în cadrul ofertei. Întrucât realizarea obiectivului principal este în execuție, proiectantul are obligația de a colabora în strânsă legătură cu executantul general, conform articolului nr. 3 din caietul de sarcini, pentru a fi la curent cu eventuale modificări ale studiilor mai sus menționate.
Clarificarea nr. 4 înregistrată cu nr. VI/8590/19.04.2021		
1.	Conform caietului de sarcini publicat de autoritatea contractanta, proiectul care	Polița de asigurare a riscului profesional nu este necesară.

	<p>trebuie elaborat denota o complexitate ridică. Va rugăm să precizați, dacă, operatorul economic (oferant unic/ofertant asociat/ subcontractant/ terțul susținător) va prezenta în conformitate cu prevederile art. 31 din Legea 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, o poliță de asigurare a riscului profesional?</p>	<p>la semnarea contractului, conform cu art.31 din Legea Nr.10/1995.</p>
<p>2.</p> <p>La punctul 13-Personalul contractantului-din caietul de sarcini, se specifică următoarele: -specializarea instalațiilor electrice (conform ordinului ANRE nr.11/13.03.2013, modificat prin ordinul nr.116/2016 pentru proiectarea instalațiilor electrice). - autorizație pentru proiectarea instalațiilor electrice până la 0,4KV; Autorizația pentru proiectarea instalațiilor electrice până la 0,4 KV se acordă operatorilor economici- persoane juridice și nu persoanelor fizice. Va rugăm să precizați dacă ofertantul sau subcontractantul-persoane juridice, trebuie să prezinte autorizația pentru proiectarea instalațiilor electrice până la 0,4 KV și nu inginerul instalațiilor electrice-persoana fizică?</p>	<p>Ofertantul - subcontractantul proiectant specializarea instalațiilor electrice, persoană juridică, trebuie să prezinte autorizația pentru proiectarea instalațiilor electrice până la 0,4KV.</p>	
<p>3.</p> <p>La punctul 13-Personalul contractantului-din caietul de sarcini, se specifică următoarele: -specializarea instalațiilor pentru sisteme de securitate la incendiu (conform Ordinului Ministrului Administrației și Internelor nr.87 din 06.04.2010, modificat și completat cu Ordinul Ministrului Afacerilor Interne nr.112 din 16.07.2014) - autorizație pentru proiectarea sistemelor și instalațiilor de limitare și stingere a incendiilor; Autorizația pentru proiectarea sistemelor de securitate la incendiu se acordă numai persoanelor juridice conf. Extrasului din OMAI 87 pe 2010 pe care îl prezentăm: #B (3) Autorizarea persoanelor care efectuează lucrări în domeniul apărării împotriva incendiilor, altele decât cele prevăzute la alin. (2), se face prin metodologii specifice, aprobate în condițiile legii. ART.2 În sensul prezentei metodologii, termenii și</p>	<p>Ofertantul-subcontractantul proiectant specializarea instalațiilor pentru sisteme de securitate la incendiu, persoană juridică, trebuie să prezinte autorizația pentru proiectarea sistemelor de securitate la incendiu.</p>	

	<p>expresiile de mai jos au următoarele semnificații:</p> <p>a) autorizație - document emis de Centrul Național pentru Securitate la Incendiu și Protecție Civilă care dă dreptul titularului să efectueze lucrările în domeniul apărării împotriva incendiilor prevăzute de art. 1 alin. (2);</p> <p>b) persoane - persoane juridice, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale și întreprinderi familiale:</p> <p>Va rugăm să precizați dacă ofertantul sau subcontractantul-persoane juridice, trebuie să prezinte autorizația pentru proiectarea sistemelor de securitate la incendiu?</p>	
4.	<p>Conform caietului de sarcini publicat de autoritatea contractantă, proiectul care trebuie elaborat denota o complexitate ridicată. Va rugăm să precizați, dacă, operatorul economic (ofertant unic/ofertant asociat/subcontractant) va trebui să dețină, în conformitate cu art. 1 din Ordinul președintelui ANRE 45/2016, privind aprobarea Regulamentului pentru atestarea operatorilor economici, a atestatului de) atestat de tip C1A — proiectare de linii electrice, aeriene sau subterane, cu tensiuni nominale de 0,4 kV + 20 kV, posturi de transformare cu tensiunea nominală superioară de cel mult 20 kV, stații de medie tensiune, precum și partea electrică de medie tensiune a stațiilor de înaltă tensiune?</p>	<p>Întrucât prezentul obiect de investiții nu presupune realizarea de instalații electrice de tensiune peste 0,4kV, atestatul de tip C1A nu este necesar.</p>

Șef Birou achiziții publice, contracte
Elisabeta UNGUREANU

