



Romania, Bistrita: 4210155
str. Putacului, nr. 1
Tel: 0263-214.014 / 212.878
Fax: 0263-216.608
e-mail: oficiu@aquabis.ro

Laboratoarele de încercări fizico-chimice și bacteriologice ale Stațiilor de tratare și epurare a apelor Bistrita sunt acreditate RENAR
Se expediază la:
Judetul Bistrita - Nasaud

Nr. 4530 din 13.03.2019

AVIZ DE PRINCIPIU Nr. 123 / 13.03.2019

Beneficiar JUDETUL BISTRITA - NASAUD, cu sediul în loc. Bistrita, str. Piața Petru Rareș, nr. 1,
Jud. Bistrita - Nasaud, cererea nr. 4530 din 13.03.2019.
Pentru amplasamentul din mun. Bistrita, loc. comp. Unirea, str. Aerodromului, nr. 33, Jud. Bistrita - Nasaud,
având destinația:

"BRANSAMENT APA SI RACORD CANAL PENTRU COMPLEX SPORTIV"

AVIZ FAVORABIL

1. PENTRU FURNIZARE APA POTABILA :

- consum apă menajeră : 4,9 l/s
- consum apă industrială : - l/s
- consum apă incendiu : 7,3 l/s

Bransamentul de apă se va executa din rețeaua de apă proiectată, strada, având dimensiunea Dn 250 mm, material PCHD, presiunea în prezent: atm., adâncimea de pozare: m.

2. PENTRU PRELUARE LA CANALIZARE :

- ape uzate menajer : 4,9 l/s
- ape uzate industrial : - l/s
- ape meteorice : - l/s

Racordul de canalizare se va executa în rețeaua de canalizare proiectată, strada, având dimensiunea Dn 250 mm, material PVC, cota radier: m. fata de carosabil.

Furnizarea și preluarea de către S.C. "AQUABIS" S.A., a cantitatilor consumate mai sus, se va face cu îndeplinirea următoarelor obligatii din partea beneficiarului de utilitati :

1. Punct de injectie în rețeaua de distribuție apă proiectată De = 250 mm, PCHD, cuprinsă în proiectul Primăriei Bistrita "Drum de acces și utilitati - aferente Complexului Sportiv Polivalent, municipiul Bistrita".
2. Bransamentul de apă se va executa cu țevă în polietilenă de înaltă densitate, Pn 16,0 MPa.
3. Pentru cuplarea bransamentului de apă în rețeaua principala se va folosi piesa de bransament EP din polietilenă cu lcu autopercutant.
4. Realizare câmbi apometru dimensionat corespunzător, pe proprietatea beneficiarului la o distanță de doi metri față de limita proprietatii, cu montare conin combinat corespunzător debitului solicitat încadrat de doua vano. În faza conținutului se va monta, obligatoriu, un filtru Y. Conținutul va fi montat conform prescripțiilor de fabricație și va avea toate avizele, aprobările impuse de lege.
5. Conținutul se va monta în poziție orizontală la înălțimea de minimum : + 1,00 m, cu eșalonul indicator în sus, iar după apometru se recomandă montarea unei supape de sens unic pentru protejarea instalației interioare.
6. Este interzisă intervenția persoanelor neautorizate pe rețelele de apă și canal.
7. Bransamentul de apă se va executa dar se va pune în funcțiune numai după spălarea și dezinfecția rețelei de alimentare cu apă nou executată. În cazul în care beneficiarul se va racorda înainte de punerea în funcțiune a rețelei de alimentare cu apă nu va executa acesta își asuma răspunderea pentru folosirea apei necorespunzătoare.
8. Recepția și proba de presiune a bransamentului executat se va face de către delegatul societății în prezența beneficiarului. Beneficiarul va prezenta la recepție buletinul de verificare metrologică al apometrului.
9. Racordul de canal se va executa cu țevă din PVC tip 100 SN - 4, cu punct de racord în rețeaua de canalizare proiectată din PVC, Dn 250 mm, cuprinsă în proiectul Primăriei Bistrita "Drum de acces și utilitati - aferente Complexului Sportiv Polivalent, municipiul Bistrita". În cadrul de racord canal se va monta clapeta de sens unic. Pentru cuplarea în rețeaua de canalizare se va folosi piesa de racord cu garnitura de etanșare.
10. Se vor respecta condițiile înscrise în NTPA nr. 002 / 2002, privind deversarea apelor uzate menajere la rețeaua de canalizare a municipiului
11. Bransamentul de apă și racordul canal se vor executa după obținerea Autorizației de Construcție, dar se vor pune în funcțiune numai după perfectarea formelor contractuale la S.C. "AQUABIS" S.A. Bistrita.
12. Beneficiarul are obligația de a solicita în scris execuția cuplării în rețeaua de apă canal numai de către S.C. "AQUABIS" S.A. Bistrita.
13. Toate cheltuielile de execuție bransament apă și racord canal vor fi suportate de beneficiar fără a avea pretenții pecuniare de la societate.
14. Apele meteorice vor fi dirijate către riul Bistrita cu avizul de la Apela Română, rețeaua de canalizare fiind dimensionată doar pentru ape uzate menajere.
15. Contractul și Acțele adiționale privind furnizarea apei potabile și evacuarea apelor uzate menajere se vor încheia cu Judetul Bistrita-Nasaud.
16. Nerespectarea condițiilor înscrise în prezentul aviz, duce la nerăspunderea financiară și la încheierea contractului de furnizare.
17. Prezentul aviz este valabil un an de la data emiterii. După expirarea acestui termen, dacă lucrarea nu a fost executată și recepționată, se va percepe o nouă taxă de avizare. Beneficiarul poate solicita prelungirea termenului de valabilitate al avizului, o singură dată, pentru o perioadă de maximum șase luni, cu condiția ca solicitarea să se facă în perioada de valabilitate a avizului. Orice bransament executat și recepționat în perioada de valabilitate a avizului se consideră clandestin și va atrage răspunderea legală a utilizatorului conform Ordin ANRSC nr. 88 / 2007, art. 109 și RSAC, art. 233.
18. Bransamentul de apă și racordul de canal se vor executa pe baza unui proiect vizat de S.C. "AQUABIS" S.A. Bistrita.

DIRIGTOR GENERAL
Ing. Simeu Ion

ȘEF SECȚIE DISTRIBUȚIE APA, INTERVENȚII
Ing. Simuțean Ioan

ȘEF BIROU TEHNIC-INVESȚIȚII
Ing. Jiga Marieta Felicia



Cod: PO-46-EdVI-RO-12