

CONSILIUL JUDEȚEAN BISTRIȚA-NĂSĂUD

Birou achiziții publice, contracte

La nr. VI/7157 din 12.04.2018

Clarificare 1

Răspuns la solicitarea de clarificări nr. 855/11.04.2018 înregistrată la sediul autorității contractante cu nr. VI/7157/11.04.2018, referitor la achiziția directă având ca obiect:

Servicii privind întocmirea documentației tehnice faza D.A.L.I. pentru obiectivul de investiții "UPU SMURD Spitalul Județean de Urgență Bistrița, heliport pe terasa superioară"

Întrebare:

În Caietul de sarcini, la punctul 3. Descrierea succintă a obiectivului de investiții propus, din punct de vedere tehnic și funcțional, la alineatul 2, pentru realizarea Heliportului, se cere executarea unei **platforme betonate**.

Având în vedere că, încă, nu s-a efectuat expertizarea clădirii, cerința unei platforme betonate a luat în calcul greutatea acesteia și posibilitățile de încăstrare, în platformă, a unui număr de circa 30 de lămpi de balizaj, fără să afecteze structura de rezistență?

În funcție de rezultatul expertizei, există și alte soluții constructive, care să ia în calcul toți factorii determinanți.

Față de cele solicitate, vă rugăm să ne prezentați punctul dumneavoastră de vedere.

Răspuns:

Referitor la solicitarea de clarificări nr. 855/11.04.2018, înregistrată la sediul Consiliului Județean Bistrița-Năsăud cu nr. VI/7157/11.04.2018 depusă la documentația de atribuire privind achiziția directă "*Servicii privind întocmirea documentației tehnice faza D.A.L.I. pentru obiectivul de investiții "UPU SMURD Spitalul Județean de Urgență Bistrița, construire heliport pe terasa superioară"*", vă transmitem că, nu s-a luat în calcul greutatea platformei betonate, nici posibilitatea de încăstrare în platformă a lămpilor de balizaj, acestea urmând a fi stabilite prin expertizarea tehnică a clădirii.

Șef Birou achiziții publice, contracte,
Elisabeta UNGUREANU

