

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEȚEAN BISTRIȚA-NĂSĂUD

CIF: 4347550, Municipiul Bistrița, Piața Petru Rareș, Nr.1, CP.420080, Tel:(40) 263/213657, Fax: 0263/214750, www.portalbn.ro, E-mail: cjbn@cjbn.ro

Birou achiziții publice, contracte
Nr. V/13005 / 08.06.2022

CĂTRE: TOȚI OPERATORII ECONOMICI INTERESAȚI

REFERITOR LA ACHIZIȚIA DIRECTĂ: Lucrări de refacere pod pe Drumul Județean 173B, în localitatea Târpiu, Comuna Dumitra, Județul Bistrița-Năsăud

RĂSPUNS SOLICITĂRI DE CLARIFICĂRI:

Ca urmare a unor solicitări de clarificări din partea unor operatori economici la Documentația de Atribuire, Autoritatea Contractantă formulează următorul răspuns:

ÎNTREBARE / SOLICITARE	RĂSPUNS
<p>1. În lista de cantități avem aceste categorii de lucrări „pereu vale – 400mp” și „anrocamente – 40mc”, iar în caietul de sarcini, la punctul 5 – Lucrări de executat, se specifică „Executarea unui pereu din anrocamente din piatră brută în zona terasamentului podului”. Având în vedere că în caietul de sarcini se precizează că peroul se va realiza din piatră brută, vă rugăm să precizați ce se va oferta în cadrul categoriei de lucrări „pereu vale – 400mp” (în cazul în care este vorba despre beton, vă rugăm să precizați și clasa acestuia și cantitatea de cofraj necesară).</p>	<p>În cadrul categoriei de lucrări „pereu vale – 400mp” se vor executa următoarele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pereu din piatră brută amonte 20 m și aval 20 m; - anrocamentele în cantitate de 40 mc vor fi în loc de aripi.
<p>2. Pentru categoriile de lucrări „Beton fundație C16/20” și „Beton timpane și coronamente C25/30”, vă rugăm să precizați dacă trebuie oferat și cofrajul aferent și dacă da, ce cantitate.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - se va oferta Beton fundație C16/20, în cantitate de 16 mc, fundația din beton va avea grosimea de 40 cm; - se vor oferta inclusiv cofrajul și manopera.
<p>3. Pentru categoria de lucrări „Tub DN2000”, vă rugăm să precizați din ce material trebuie oferate tuburile și ce lungime va avea fiecare bucată.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - se vor oferta Tuburi Premo DN 2000, se vor livra la lungimea de 5 m/bucata. Se vor aseza două tuburi paralele cu lungimea totală de 10 m, capetele tuburilor vor fi incastrate în coronamente din beton C25/30.

	ÎNTREBARE / SOLICITARE	RĂSPUNS
4.	Pentru categoria de lucrări „Parapet metalic”, vă rugăm să precizați ce tip de parapet trebuie oferit (H1, H, H4B)	- se va oferta parapet metalic tip H2, in lungime de 20 m.
5.	Pentru categoria de lucrări „Semnalizare rutieră marcaje și indicatoare”, vă rugăm să precizați lungimea sau suprafața de marcaj și tipul și numărul indicatoarelor rutiere ce trebuie oferite.	- indicatoare 3 buc (1 buc Drum cu prioritate si 2 buc Indicator curs de apa); - 30 m marcaj longitudinal (10 m axial si 20 m marginal).
6.	In caietul de sarcini la punctul 5 – Lucrări de executat, se solicită și lucrări de „săpături și sprijiniri pentru cămășuirea fundațiilor culeelor podului”, lucrări care nu se regăsesc in lista de cantități. Vă rugăm să precizați dacă acestea trebuie oferite și dacă da, să ne transmiteți cantitățile aferente.	- dintr-o eroare a apărut în caietul de sarcini „săpături și sprijiniri pentru cămășuirea fundațiilor culeelor podului”, lucrări care nu fac obiectul contractului. Acest punct nu se va lua în considerare.
7.	Vă rugăm să precizați dacă trebuie oferită și armătura pentru cămășuire. In caz că trebuie, vă rugăm să ne transmiteți cantitățile.	- nu este necesar.

Șef Birou achiziții publice, contracte
Elisabeta UNGUREANU